

## Beschrijving


Het systeem bestaat uit een Fan Controller en Vent-O-Vent ventilatorunit, een personenschakelaar en eventueel één of meerdere ventilatieschakelaars (badkamer, wc).

## Bediening

Na het inschakelen van de netspanning laten de schakelaars achtereenvolgens een [0], een [2] en een knipperende [-] zien.

Zodra er een [0] op de schakelaars staat is de installatie klaar voor gebruik.

De ventilator kan bediend worden met de personenschakelaar (in de keuken) en indien aanwezig de ventilatorschakelaar (in de badkamer). Het minimum debiet van de ventilator is bepaald op 10%.



- De personenschakelaar van 0 tot 9 personen regelt nu ventilatie tussen 10% t/m 100%
- De personenschakelaar (met de koken- en douchestand) geeft 100% debiet totdat deze handmatig wordt uitgezet of tot de timer verlopen is.

Functie	Afzuigtijd	Nalooptijd
Koken	60min 100% opbrengst	30min 45% opbrengst
Douche	30min 100 % opbrengst	60min 45 % opbrengst

Let op: de lucht die afgezogen wordt, dient wel aangezogen te kunnen worden. Zorg dat er voldoende raamroosters open staan. Indien de koken- en douchestand aan staat gaat de ventilator op maximaal. Zorg dat dan meer dan de helft van de aanwezige raamroosters openstaan. Beter is alle roosters. Het bedienen van de raamroosters doet u met de afstandsbediening.

- Druk op open, het raamrooster gaat nu volledig open.
- Druk op dicht, het raamrooster gaat nu volledig dicht.
- Druk op auto, het raamrooster gaat nu zelf een constante luchttoevoer regelen van 1 m/s, mits dat mogelijk is.



## Voorbeelden

- U bent met 2 personen in huis en de personenschakelaar heeft u op 3 staan, omdat u dat prettig vindt. Er staan 2 van de 5 raamroosters open.
- Er komen 2 personen op bezoek. Zet de personenschakelaar dan op bijvoorbeeld 5 en open extra raamroosters.
- U gebruikt de koken- en douchestand. Open dan minimaal 4 van de 5 raamroosters.

## Storingen

Uit de besturingskast kan een akoestisch signaal komen. Wat te doen:

- Controleer of de stekker van de ventilator in het stopcontact zit.
- Herstart de Fan Controller door de stekker voor 1 minuut uit het stopcontact te halen.
- Herstart de Vent-O-Vent door de stekker voor 1 minuut uit het stopcontact te halen.

Mocht dit niet helpen, neem dan contact met ons op. Voor vragen of problemen kunt u ons bereiken via de e-mail:

[project@muco-group.com](mailto:project@muco-group.com)

In geval van nood kunt u ons ook bereiken via de telefoon:

Telefoon: **+31 (0)20 6131891**